





Proiectant : S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. Iasi		Beneficiar: COMUNA GORNET, JUDEȚUL PRAHOVA	
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr.8; e-mail: ydaproiect@yahoo.com; tel/fax: 0742583781; 0232/742043 CUI 33022684		Proiect: Extindere retea canalizare si statie de pompare apa uzata pe strada Merilor, localitatea Gornet, comuna Gornet, Judetul Prahova	
			
		Faza: P.TH+DDe+CS	Nr. proiect: 47/2023

Obiectul: „Extindere retea canalizare si statie de pompare apa uzata pe strada Merilor, localitatea Gornet, comuna Gornet, Judetul Prahova”
 CATEGORIA: INSTALATII ELECTRICE

FISA TEHNICA NR. IE 02

Utilajul, echipamentul tehnologic: Tablou electric de distributie - TECM

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Coroandenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0		2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali Tablou electric de distributie echipat conform schemei monofilare; Tensiune: 400 / 230V; frecventa 50 Hz; Echipare (cf. schema monofilara):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 intrerupator automat 4P, Ir 20A + protectie diferentiala 100mA; - 1 intrerupator automat 4P, Ir 16A + protectie diferentiala 30mA; - 5 intrerupatoare automate 2P, Ir 16A + protectie diferentiala 30mA; - 1 intrerupatoare automate 2P, Ir 10A + protectie diferentiala 30mA; - aparat de protectie la supratensiuni induse si de comutatie - SPD tip3; - butoane de comanda; - lampa de semnalizare; - bare, conductoare, cleme, sine de montaj, material marunt - cf. necesitati, functie de tehnologia producatorului; 		

Proiectant : S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L., Iasi		Beneficiar: COMUNA GORNET, JUDETUL PRAHOVA	
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr.8; e-mail: ydaproiect@yahoo.com; tel/fax: 0742583781; 0232/742043 CUI 33022684		Proiect: Extindere retea canalizare si statie de pompare apa uzata pe strada Merilor, localitatea Gornet, comuna Gornet, Judetul Prahova	
		Faza: P.TH+DDe+CS	
		Nr. proiect: 47/2023	

2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Cutie metalica cu asigurare; Grad protectie		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Va respecta standardele de referinta		
4	Conditii de garantie si post-garantie Echipamentul va fi insotit de cartea tehnica, agrement tehnic, certificat de garantie si de calitate in vigoare; Montarea se va face conform instructiunilor de montare date de catre producator; Echipamentul va fi garantat minimum 24 luni de la punerea in functiune si maxim 36 de luni de la livrare si furnizorul va asigura service in garantie si post garantie;		
5	Alte conditii cu caracter tehnic Se vor respecta specificatiile furnizorului; Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini si piesele desenate;		



PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1, in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cât si executia unuia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.